

To do Liste Baurecht nach Niedersächsischer VStättVo von 1978						
Thema	Bereich	Inhalt, Beschreibung	Gemäß	Meldung bei	Bemerkung	
Bauantrag		Antrag auf temporäre Nutzungsänderung	§130 VStättVo	Bauamt / Gewerbeaufsicht	sofern nicht durch Betriebsgenehmigung abgedeckt	
Besucherzahl						
	Fläche	2 Pers. je qm	§21,3 VStättVo			
		Tisch 1 Pers. je qm	Erfahrungswert			
	Luftumwälzung	20 m³ Nichtraucher	§30 VStättVo			
		30 m³ Rauch + Pyro	§30 VStättVo			
Fluchtwege						
	Fluchtwege	freihalten nach	§ 111,1 VStättVo			
		beschildern nach	§ 111,2 VStättVo			
		innen: freihalten, beleuchten	§ 112,1+2 VStättVo			
		direkter Ausgang in den Freibereich	§ 22,6 VStättVo			
	Fluchtwegbreite	Je 150 Pers = 1m	§21,2 VStättVo			
		Flure mind. 2m	§ 21,2 VStättVo			
		Rettungszufahrten 3+1m	§ 3,4 VStättVo			
		Gänge in fester Bestuhlung > 0,9 m	§21,2 VStättVo			
	Fluchtweglänge	Max. 25 m	§22,1 VStättVo			
		auf Vollbühnen 30 m (Mitarbeiter, ...)	§ 55,2 VStättVo			
	Fluchttüren	1m	§56,4 VStättVo			deutliche Kennzeichnung §22,3 VStättVo
		1,1m bei fester Bestuhlung	§21,2 VStättVo			deutliche Kennzeichnung §22,3 VStättVo
		in Fluchtrichtung aufschlagend	§ 30,4 BGV A1			in Fluchtrichtung
in Fluchtrichtung aufschlagend		§ 26,3;44,3 VStättVo				
	Bodenspalt, leicht verschiebbar	§ 26,3 VStättVo				
Thema	Bereich	Inhalt, Beschreibung	Gemäß	Meldung bei	Bemerkung	
		Fluchtweg d. Vorhang: Bodenspalt min. 5 cm	§ 30 BGV A1		Aufziehen der Vorhänge durch Personal	

		Sicherheitspersonal postieren	§ 30,2 BGV A1		Deutlich gekennzeichnet
	Fluchtwegeplan	erstellen	§ 110,2 VStättVo		
		aushängen	§ 124,1 VStättVo		gut sichtbar aushängen
	Behinderte, alte Personen	stufenloser Zugang, Rampe	§ 4,1+3 VStättVo		ggf. besonders kennzeichnen
		ausreichende Anzahl,	§27,1 VStättVo		
		breiter 1,50m, 6%, 0,8 m Handläufe	§27,3 VStättVo		
		besondere Kennzeichnung	§27,6 VStättVo		
	Kennzeichnung	Richtungspfeile, Sicherheitsbeleuchtung	§ 22,3 VStättVo		nach Ausfall Allgemeinbeleuchtung
Brandschutz					
	vorbeugender Brandschutz	Rauchen, offenes Feuer verboten	§ 114,1 VStättVo	Bauamt / Gewerbeaufsicht	Ausnahme nach § 114,2+3+4 VStättVo
	Feuerlöscheinrichtungen	Feuerlöscher	§ 38;32,1;66,1 VStättVo		Brandschutzgutachten
		Wandhydranten ab 800 Personen	§ 32,2;66,2 VStättVo		
		Alarmierungsanlagen ab 1500 Personen	§ 32,3;46,3 VStättVo		Direktmeldung zur Feuerwehr
		genügend Wasser für 10 Minuten	§ 58,1 VStättVo		
	Brandsicherheitswache	Szenenfläche >200qm, Mittel- /Vollbühne	§ 120; 66,3 VStättVo		Brandschutzgutachten
		Verbrennungsmotor	§ 120 VStättVo		
		Pyrotechnik	NdS Brandschutz- / Gefahrenabwehrgesetz		
	Bühne	Türen selbstschließend, feuerhemmend	§ 39,5 VStättVo		
		2 Brandsicherheitswachen, voller Einblick	§ 39,7;48,4 VStättVo		
					Seite 2
Thema	Bereich	Inhalt, Beschreibung	Gemäß	Meldung bei	Bemerkung
Ausstattung					
	Baustoffe	unter Hitze brennend abtropfend, verboten	§ 20,4 VStättVo		Kabel über Fluchtwegen

	Bestuhlung	Sitzplätze 0,5m breit, Durchgang >0,45 m	§ 15,1 VStättVo		
		Zuweisung Reihen zu Ausgängen	§ 15,2 VStättVo		
		Plätze unter artistischen Darstellungen	§ 15,3 VStättVo		erfordert Fangnetz
	Bestuhlungsplan	erstellen	§ 110,4 VStättVo		
		aushängen	§ 124,2 VStättVo		
	Bühnenmaschinerie	Bedienung durch zuverl. Person	§ 117,1 VStättVo		
		Betreten erst nach Freigabe	§ 117,2 VStättVo		
	Dekorationen	mind. schwerentflammbar	§ 36,2; 40,2 VStättVo		
		mind. 1m Abstand zu Decke	§ 52,9;64,3 VStättVo		
		mind. 2,5 m vom Boden	§ 113,5 VStättVo		
	Dimmcity	Bühnenlichtstellwarten innerhalb verboten	§ 108,1 VStättVo	Bauamt / Gewerbeaufsicht	Befreiung von § 108,1 VStättVo mit Verweis auf den Stand der Technik
	elektrische Anlagen	nach VDE UVV DIN betreiben, unterhalten	§ 106 VStättVo		
	erhöhte Szenenflächen	Verkleidung mind. Schwerentflammbar	§ 65,1 VStättVo		
	Gaderoben	bei Zwang: Anzahl Besucher = Haken je 20 Besucher 1m Ausgabebereich	§ 33,2 VStättVo		
	Lageplan	Aufstell- / Bewegungsflächen Feuerwehr	§ 110,4 VStättVo		sind stets freizuhalten
		aushängen	§ 124,1 VStättVo		
	lichte Höhe	min. 3 m , unter Balkonen 2,30 bzw. 2,80 m	§ 11 VStättVo		
	Scheinwerfer	mind. 1,5 m Sicherheitsabstand	§ 64,4;83,1 VStättVo		Seite 3
Thema	Bereich	Inhalt, Beschreibung	Gemäß	Meldung bei	Bemerkung
		ortsveränderliche: safety, nichtbrennbar	§ 83,2 VStättVo		
	Schutzvorhang § 59	Curtine : Betriebstest	§ 117,4 VStättVo		Anwesenheit Brandsicherheitswache
	Sicherheitsbeleuchtung	Orientierung ermöglichen	§ 107,1 VStättVo		

		netzunabhängig, selbstätig nach 1 Sekunde, für 3 h	§ 107,3 VStättVo		
		Falls zusätzliches Aggregat, nur für 1h	§ 107,3 VStättVo		
		in 0,85 m für Rettungsweg 1 lux	§ 107,5 VStättVo		
		in 0,85 m für Bühne Szenenfläche 3 Lux	§ 107,5 VStättVo		
		bei normaler Verdunklung für Türen, Treppen und Gänge	§ 107,6 VStättVo		
	Treppen, gerade	Treppenstufen 0,30 x max. 0,16 m	§ 25,10 VStättVo		
	Umkleideräume	müssen Aufenthaltsräumen entsprechen	§ 37;43,2 VStättVo		
	Vorhänge	mind. schwerentflammbar	§36,1;40,1;64,2 VStättVo		
		mind. 1m Abstand zu Decke	§ 64,3 VStättVo		
		mind. 2,5 m vom Boden	§ 113,5 VStättVo		
Statik					
	Deckenlast	Aufnahme statischer & dynamischer Lasten	§ 4 BGVC1		Prüfgutachten eines Sachverständigen
	Bodenbelastung	Aufnahme statischer & dynamischer Lasten	§ 4 BGVC1		Prüfgutachten eines Sachverständigen
Pyrotechnik					
	Anmeldung	mind. 14 Tage vorher	§ 114,4 VStättVo	Gewerbeaufsicht	Inhaber Erlaubnis §7 SprengG
		mind. 14 Tage vorher	1. SprengVo, § 23,4+5	Feuerwehr / Polizei	Befähigung § 20 SprengG
			§ 31 UVV Bühne / Studio	Ordnungsamt	BAM Nr. ; „Bühne , Theater“
		Inverkehrbringen und Umgang	GefStoffVo		
		Aufbewahren kleiner Mengen	2.SprengV, §2 Anlage 4		Zutrittsverbote
Thema	Bereich	Inhalt, Beschreibung	Gemäß	Meldung bei	Bemerkung
		zul. Mengen in Aufbewahrungsräumen	2.SprengV, §2 Anlage 6		
		Lager > 72 Stunden	§ 17 SprengG		Anmeldung erforderlich
		Höhenfeuerwerk			Sicherheitsabstände min 70 - 250m
	Sätze und Gegenstände	zugelassene pyrotechnische Sätze und Gegenstände	1. SpengVo, § 6		Klasse 1,2,3,4, ; T1, T2

Laser	Anzeige	Anzeige Klasse 3B , 4	§ 5 BGV B2	BG, Bauamt / Gewerbeaufsicht	
	Schutzmaßnahmen	Abgrenzung, Kennzeichnung Bereiche	§ 7 BGV B2		mind.2,5m
		Schutzmaßnahmen für Betrieb	§ 8 BGV B2		
		Abgrenzung zum Zuschauerbereich	DIN 56912		2,7m bzw. 3,5 m über Verkehrsfläche
	Personal	Laserschutzbeauftragter	§ 6 BGV B2		für Klasse 3B, 4
Anwesende Personen		techn. Fachkraft	§ 119 VStättVo		
		Brandsicherheitswache	§ 120 VStättVo		
		Betreiber	§ 118 VStättVo		
Unterweisungspflicht		für Mitarbeiter, Mitwirkende	§ 122 VStättVo		
Probe vor Aufführung		Mittel-/Vollbühne,Szfläche > 200 qm	§123,1 VStättVo	Bauamt	mind. 24 h vorher